לחץ קו הסניקה
מפלס
בור רטוב מס׳ 1
משאבות 2,1
מפלס
בור רטוב מס׳ 2
משאבה 3
מד זרימה ראשי
גלאי רעידות במשאבה
יחידה מס׳ 1
יחידה מס׳ 2
יחידה מס׳ 3
שמור
משנה מהירות
יח׳ מס׳ 1
יח׳ מס׳ 2
שמור
יח׳ מס׳ 3
שמור
מדידת מפלס
תא
ביובית
תעלת
כניסה
תעלת
מגוב
מכני
תעלת
מרסק
הזנת הכרטיס
פיקוד ע״י שנוי מהירות מנוע
יח׳ מס׳ 1
יח׳ מס׳ 2
יח׳ מס׳ 3
שמור
~230V
+24VDC
+
-
PT1
PT1
I
P
LT1
LT2
FE1
1VT1
2VT1
3VT1
1UI(1.1)
2UI(2.1)
3UI(3.1)
LT6
LT3
LT4
LT5
1.7
1.8
1.9
IN
0V
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
1UI(1.1)
2UI(2.1)
3UI(3.1)
שמור
(328)
(329)
(330)
(331)
(332)
(333)
(334)
(335)
(336)
(337)
(338)
(339)
(340)
(341)
(342)
(343)
(344)
(345)
(346)
(347)
(348)

מס׳	הערות

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☒ לביצוע ☐

מס׳	תאריך	שינויים	חתימה
1	24.06.2019	עודכן למכרז	ג.ל.

מהדורה: 1
המזמין: **תאגיד מי אונו**

מספר הפרויקט: 1151
שם הפרויקט: **מתחם קא\322**
תחנת שאיבה לביוב

מס׳ הגליון: E45
שם התכנית: **תכנית חשמל**
פיקוד משותף

תאריך	בקר	תכנן	שרטט	שם הקובץ	קנה המידה
18.03.2019	ג.ל.	ג.ל.	אינה	1151-E45	ללא קנ״מ

מלין
מהנדסים בע״מ
MALIN
ENGINEERS LTD

רח׳ השרון 14
תל אביב 6618507
TEL. 03-9409400 .טל
FAX. 03-5235558 .פקס
14 Hasharon St.
Tel-Aviv 6618507
E-mail: office@malin-eng.com

C:\Inna\D\Mal-g\ION\KIRYAT ONO1151\HASHMAL\WORK\19-03-11\1151-E45.dwg, 27/06/2019 11:56:23, Inna,
HP DesignJet 1050C by HP (temporary)6969.pc3