מד מים אלקטרו-מגנטי
מד מפלס-בור רטוב
משאבות 2+1
מד מפלס-בור רטוב
משאבה 3
מד מפלס-תעלת כניסה
מד מפלס-תעלת מגוב מכני
מד מפלס-תעלת מרסק
הצפה
תא יבש (משאבות)
תא מגוב
מצופים-מפסקים לגיבוי הבקר
בור שאיבה משאבות 2+1
בור שאיבה
משאבה 3
~230V
QM1/1
1
QM1/1
מתמר
CONVERTER
~230V
4-20mA
+
-
7
8
3
2
1
G
N
QM1/2
PRIMARY
HEAD
FE
מכשיר ראשוני
על צינור הסניקה
LT1
LT2
LT3
LT4
LT5
L
OUTPUT
4-20 mA
4
5
בקר
FAIL
11
12
13
21
22
23
80
81
82
SENSOR 1
Bx1
Bx2
הרמטית
קופסת חיבורים
כבל
מסופק
עם מכשיר
RD YE BK
SENSOR 1
GND
LN
3
2
(349)
(350)
(351)
(351A)
(351B)
(351C)
OLA1
OLA2
~
16
18
15
(0.100)
P
G
N
W-OLA1
NYY
3X1.5
אלקטרודה
5 ס"מ
מעל ריצפה
(352)
(353)
(354)
~230VAC
~24VAC
S272-C6A
OT10
250VA
התנעה
מוקדמת
OK1/2
SFL1
OK2/2
SFL2
FL1
הפעלה
יחידה 2.1
FL2
הפעלה
יחידה 3
OK1/1
OK1/2
OK2/1
OK2/2
הפסקה
כללית-
חוסר מים
FL01
FL02
(355)
(356)
(357)
(358)

דף 21 מתוך 21

מס'	הערות

לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☒ לביצוע ☐

מס'	תאריך	שינויים	חתימה
1	24.06.2019	עודכן למכרז	ג.ל.

מהדורה: 1
המזמין: **תאגיד מי אונו**

מספר הפרויקט: 1151
שם הפרויקט: **מתחם קא\322**
תחנת שאיבה לביוב

מס' הגליון: E46
שם התכנית: **תכנית חשמל**
פיקוד משותף

תאריך	בקר	תכנן	שרטט	שם הקובץ	קנה המידה
18.03.2019	ג.ל.	ג.ל.	אינה	1151-E46	ללא קנ"מ

MALIN
ENGINEERS LTD
מלין
מהנדסים בע"מ

14 Hasharon St.
Tel-Aviv 6618507

TEL. 03-9409400 .טל
FAX. 03-5235558 .פקס
E-mail: office@malin-eng.com

רח' השרון 14
תל אביב 6618507

Mal-g\JON\KIRYAT ONO1151\HASHMAL\WORK\19-03-11\1151-E46.dwg, 27/06/2019 11:58:11, Inna,
et 1050C by HP (temporary)7426.pc3