

**מי אונו**  
**מתקן טיוב מי בארות**  
**באר 3 - דו"ח איכות מים**

מועד	תאריך דיגום	נקודת דיגום	פרמטרים כימיים	פרמטרים מיקרוביאליים, CFU / 100 ml (ספירה כללית CFU)				פרמטרים נוספים שנמדדו בבדיקה המיקרוביאלית
			TETRACHLORO ETHYLENE (µg/l)	קוליפורמים	ק.צואתי	סטרפטוקוק צואתי	ספירה כללית	כלור חופשי, ppm
			<0.3					
אוק-17	25.10.17	מי מוצר לפני הכלרה		<1	<1	<1		
	31.10.17	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	31.10.17	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
נוב-17	31.10.17	מי גלם		<1	<1	<1		0.2
	23.11.17	מי גלם		<1	<1	<1		0.2
	23.11.17	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
דצמ-17	23.11.17	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
	20.12.17	מי מטופלים לפני הכלרה	<0.2					0.2
	26.12.17	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
פבר-18	26.12.17	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	26.02.18	מי גלם		<1	<1	<1		
	26.02.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		
מרץ-18	26.02.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1		
	27.03.18	מי גלם		<1	<1	<1		0.1
	27.03.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.1
15.03.18	27.03.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.1
	15.03.18	מי גלם	1.2					
	15.03.18	מים מטופלים אחרי הכלרה	<0.20					
<b>באר מושבתת לצורך החלפת משאבת באר</b>								
יול-18		מי גלם						
		מי מטופלים לפני הכלרה						
	16.07.18	מים מטופלים אחרי הכלרה	0.1					
אוג-18	16.07.18	מי גלם						
	19.08.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	19.08.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
ספט-18	27.09.18	מי גלם		<1	<1	<1		0.2
	27.09.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	03.09.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
אוק-18	03.09.18	מי גלם	<0.20					0.2
	16.10.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	16.10.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
נוב-18	25.11.18	מי גלם		<1	<1	<1		0.2
	25.11.18	מי מטופלים לפני הכלרה		<1	<1	<1		0.2
	25.11.18	מים מטופלים אחרי הכלרה		<1	<1	<1	0.3	0.2
דצמ-18	13.12.18	מים מטופלים אחרי הכלרה	<0.20					0.2