



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2019/519	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 14/04/2019		תאריך הוצאת תעודה: 14/04/2019	
תאריך הדיגום: 11/04/2019	שם הדוגם: שלמה לוי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	
תאריך קבלת דגימה: 11/04/2019	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: קריית אונו	ישוב: קריית אונו	לשכה: תל אביב	
מזמין בדיקה: יורי שטוחין	פקס: 03-6352685	טלפון: 050-3366754	
תאגיד מי אונו	כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510	דוא"ל: digum-m@mono.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2019/519

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.37	0.21	<1	מי אונז - קו חדש	רשת NW00068281 מגדל 250 קוב + בריכה 2500 קוב לאחר ניקוי	2019/04/001470
		שרה ישראל פאסי	שם בודק במעבדה		

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: רביד בן דוד

תפקיד: עובד מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017