



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2019/759	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2019	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2019
תאריך הדיגום: 14/05/2019 - 28/05/2019 תאריך קבלת דגימה: 14/05/2019 - 28/05/2019	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: digum-m@mono.org.il
טלפון: 050-3366754	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	2019/05/001770
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	2019/05/001771
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	2019/05/001772
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	2019/05/001777
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2019/05/001778
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 16/05/2019	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	2019/05/001780

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/05/001781	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 16/05/2019	<1	-	-	0.3	0.4
2019/05/001784	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 16/05/2019	<1	-	-	0.2	0.3
2019/05/001786	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום: 16/05/2019	<1	-	-	0.2	0.4
2019/05/001788	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 16/05/2019	<1	-	-	0.2	0.3
2019/05/002904	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 27/05/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/05/002905	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 27/05/2019	<1	-	-	0.3	0.3
2019/05/002906	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 27/05/2019	<1	-	-	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	2019/05/002907
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יצאה ממאגר	2019/05/002908
0.3	0.3	-	<1	1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2019/05/002909
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2019/05/002910
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	2019/05/002911
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	2019/05/002912
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אוייה	2019/05/002913

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2019	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	2019/05/002914
0.3	0.31	<1	-	<1	ת.דיגום: 28/05/2019	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2019/05/003190

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016459 רח. צהל 37	2019/05/001475
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת לוי	2019/05/001476
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	2019/05/001477
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	2019/05/001478
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסת אונו	2019/05/001479
0.3	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016261 רח. חבצלת 6	2019/05/001480
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016264 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	2019/05/001481
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	2019/05/001483
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימן	2019/05/001484

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016265 רח ההדר 24	2019/05/001485
0.4	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016257 רחימעגל 20	2019/05/001487
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	2019/05/001489
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2019/05/001490
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016457 רח. הכפר 4	2019/05/001491
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 14/05/2019	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	2019/05/001493
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	2019/05/002680
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	2019/05/002681
0.4	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016454 רח. כנלסון 15	2019/05/002682

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2019/759

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו זן	2019/05/002685
0.2	0.2	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	2019/05/002688
0.3	0.4	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016282 מאגר	2019/05/002690
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016269 רח הרצל 71	2019/05/002702
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	2019/05/002703
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016266 רח וולך 38	2019/05/002704
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	2019/05/002705
0.2	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	2019/05/002706
0.3	0.3	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2019	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	2019/05/002707

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017