



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2025/717	הזמנה מספר: 2025/0007
תאריך אישור תעודה:	12/06/2025	תאריך הוצאת תעודה: 12/06/2025
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	03/06/2025 03/06/2025 12:37	שם הדוגם: שלמה לוי נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה: לא אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: תאגיד מי אונו	אורית שוכטמן	פקס: כתובת: דוא"ל:
סוגי בדיקה:	בדיקה כימית שנתית (תדירות ח)	בדיקות נוספות: אין
טלפון: 0504422428	רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510	orit@mono.org.il

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות	
				שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				202506000007	
				NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה	
חנקה	מקג/ל	70000	5000	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
בליעת קרינת UV	1/ס"מ	לא ישים	0.01	מרים חודורקובסקי	SM 5910 B_UV
כלוריד	מג/ל	400	4.0	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
כלל פחמן אורגני	מג/ל	לא ישים	0.4	שרה ישראל	SM 5310 B_TOC
הגבה	pH	9.5		מרים חודורקובסקי	pH_שטח_ערכת שדה
טמפרטורה	C°	לא ישים		מרים חודורקובסקי	T_שטח_ערכת שדה
צבע	יחידות צבע	15	5.0	מרים חודורקובסקי	SM 2120 B_Color

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: שרה ישראל

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה