



## רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	133	141	100%	138	100%	3
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0
כניסה	7	7	100%	7	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	146	154	100%	151	100%	3

## רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	54	54	100%	54	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	9	9	100%	9	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	63	63	100%	63	100%	0

## רבעון 1 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	187	195	100%	192	98%	3
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0
כניסה	16	16	100%	16	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	209	217	100%	214	99%	3

## רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	133	156	100%	156	100%	0
מתקן הפקה	6	6	100%	0	0%	6
כניסה	7	7	100%	7	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	146	169	100%	163	100%	6

## רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	64	64	100%	64	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	10	10	100%	10	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	74	74	100%	74	100%	0

## רבעון 2 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	197	220	100%	220	100%	0
מתקן הפקה	6	6	100%	0	0%	6
כניסה	17	17	100%	17	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	220	243	100%	237	98%	6

## חצי שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	266	297	112%	294	99%	3
מתקן הפקה	12	12	100%	6	50%	6
כניסה	14	14	100%	14	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	292	323	111%	314	97%	9

## חצי שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	118	118	100%	118	100%	0
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0
כניסה	19	19	100%	19	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	137	137	100%	137	100%	0

## חצי שנתי | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	384	415	108%	412	99%	3
מתקן הפקה	12	12	100%	6	50%	6
כניסה	33	33	100%	33	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	429	460	107%	451	98%	9

\* בעקבות חריגה במתקן פחם פעיל, בוצע סקר במתקן בליווי משרד הבריאות, במהלך הסקר 6 דיגומים נוספים שהיו חריגים.

\*\* דוח חריגים מפורסם באתר

