



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2014/858	
תאריך אישור תעודה: 03/09/2014	תאריך הוצאת תעודה: 03/09/2014
תאריך הדיגום: 05/08/2014 - 31/08/2014	שם הדוגם: דוגם ספק המים
תאריך קבלת דגימה: 05/08/2014 - 31/08/2014	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:	הדגימות הגיעו בקירור: כן
ישוב: קרית אונו	מחוז: תל אביב נפה
מחוז: מחוז תל אביב	נפה: תל אביב נפה
מזמין בדיקה: משה חגי	פקס: 03-6352685
תאגיד - מי אונו	טלפון: 050-3366768
	כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
	דוא"ל: Hagai@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201408000573	1008957 באר 1	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	<1	<1	3
201408000574	1008965 באר 5	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	<1	<1	332
201408000575	1008955 רח הרצל 71	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000578	1008964 באר 5 כניסה למערכת	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000579	10000468 רח. כצנלסון 15	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000582	10001094 מאגר 5000 חדש	דוגם: שלום ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000583	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000585	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000586	1008954 רח הזמיר 22	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000587	1008938 רח דב הוז 28	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000589	10000470 רח לוס אנג'לס פינת רוטשילד	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000590	1008952 רח וולך 38	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201408000594	1008956 באר 1 כניסה למערכת	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000595	1008968 מאגר	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000597	10000469 רח. יגאל אלון 9	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000598	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000599	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	דוגם: שלום ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408000600	10000472 רח. מנחם בגין 7	דוגם: כץ ת. דיגום: 05/08/2014	<1	-	-	-
201408001958	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001959	1008947 רח חבצלת 6	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001960	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001962	10000471 רח. הכפר	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001964	1008968 מאגר	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201408001966	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001967	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001969	1008943 רחימעגל 20	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001970	10000473 רח. צהל 29	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001978	1008951 רח ההדר 24	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001979	10001094 מאגר 5000 חדש	דוגם: שלום ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001980	1008940 רח. שטרן 70	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001981	10011496 כניסת מקורות גת רימון	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001982	1008936 כניסת מקורות	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408001984	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	דוגם: כץ ת. דיגום: 19/08/2014	<1	-	-	-
201408003196	1008965 באר 5	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	<1	<1	59
201408003203	1008938 רח דב הוז 28	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201408003204	10000468 רח. כצנלסון 15	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003205	10000472 רח. מנחם בגין 7	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003207	1008952 רח. וולך 38	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003208	10001094 מאגר 5000 חדש	דוגם: שלום ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003209	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	דוגם: שלום ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003210	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003213	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003214	1008954 רח. הזמיר 22	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003215	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003216	1008955 רח. הרצל 71	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003217	10000469 רח. יגאל אלון 9	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-
201408003218	1008956 באר 1 כניסה למערכת	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונ

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201408003219
-	-	-	<1	דוגם: כץ ת. דיגום: 31/08/2014	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201408003220

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	ND	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201408000573
-	0.4	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201408000574
-	0.4	-	0.3	רשת	1008955 רח הרצל 71	201408000575
-	0.3	-	0.7	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201408000578
-	0.5	-	0.3	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201408000579
-	0.3	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201408000582
-	0.2	-	0.3	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201408000583
-	0.3	-	0.4	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201408000585
-	0.3	-	0.3	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201408000586
-	0.4	-	0.4	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201408000587
-	0.2	-	0.4	רשת	10000470 רח לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201408000589
-	0.4	-	0.4	רשת	1008952 רח וולך 38	201408000590
-	0.3	-	0.3	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201408000594

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201408000595
-	0.5	-	0.3	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201408000597
-	0.2	-	0.3	רשת	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	201408000598
-	0.2	-	0.3	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201408000599
-	0.2	-	0.2	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201408000600
-	0.4	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו 25) מגן דוד אדום)	201408001958
-	0.3	-	0.4	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201408001959
-	0.3	-	0.4	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201408001960
-	0.3	-	0.3	רשת	10000471 רח. הכפר	201408001962
-	0.2	-	0.4	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201408001964
-	0.4	-	0.3	רשת	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201408001966
-	0.3	-	0.4	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201408001967
-	0.3	-	0.2	רשת	1008943 20 רח. ימעגל	201408001969
-	0.3	-	0.3	רשת	10000473 רח. צהל 29	201408001970

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.3	רשת	1008951 רח ההדר 24	201408001978
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201408001979
-	0.3	-	0.3	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201408001980
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201408001981
-	0.3	-	0.4	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201408001982
-	0.4	-	0.3	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201408001984
-	0.2	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201408003196
-	0.3	-	0.3	רשת	1008938 רח דב הז 28	201408003203
-	0.4	-	0.3	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201408003204
-	0.3	-	0.4	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201408003205
-	0.3	-	0.3	רשת	1008952 רח וולך 38	201408003207
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201408003208
-	0.3	-	0.3	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אנו	201408003209
-	0.2	-	0.4	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201408003210

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2014/858

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.3	רשת	1008939 רח קפ"ל ליד מודיעין	201408003213
-	0.3	-	0.2	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201408003214
-	0.3	-	0.2	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201408003215
-	0.2	-	0.4	רשת	1008955 רח הרצל 71	201408003216
-	0.5	-	0.3	רשת	10000469 רח יגאל אלון 9	201408003217
-	0.2	-	0.5	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201408003218
-	0.4	-	0.3	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201408003219
-	0.2	-	0.3	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201408003220

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מלינסקי
ת.ד. 8255, ויא. סיקור 61082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 2013.06.02