



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2013/672	תעודת בדיקה מספר:
07/07/2013		07/07/2013	תאריך אישור תעודה:
07/07/2013		תאריך הוצאת תעודה :	
שם הדוגם: דוגם ספק המים		11/06/2013 - 25/06/2013	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		11/06/2013 - 25/06/2013	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן			
מקום הדיגום:		ישוב: קרית אונו	
נפה: תל אביב נפה		מחוז: מחוז תל אביב	
מזמין בדיקה: משה חגי			
פקס: 03-6352685		תאגיד - מי אונו	
טלפון: 050-3366768			
כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510			
דוא"ל: Hagai@mono.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	3	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	<1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008938 רח דב הוז 28	201306001217
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	10000472 רח. מנחם בגין 7	201306001218
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	10000469 רח. יגאל אלון 9	201306001219
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201306001220
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201306001222
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008952 רח וולך 38	201306001223
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	10000468 רח. כצנלסון 15	201306001225
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008954 רח הזמיר 22	201306001227
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201306001229
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008955 רח הרצל 71	201306001231
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008968 מאגר	201306001232
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201306001233
-	-	-	<1	ת. דיגום: 11/06/2013	10001094 מאגר 5000 חדש	201306001234

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונ

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201306001238	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 11/06/2013	<1	-	-	-
201306001254	1008957 באר 1	ת. דיגום: 11/06/2013	<1	<1	<1	13
201306001595	10011496 כניסת מקורות גת רימון	ת. דיגום: 16/06/2013	<1	-	-	-
201306001596	1008965 באר 5	ת. דיגום: 16/06/2013	<1	<1	<1	482
201306001597	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 16/06/2013	<1	-	-	-
201306002390	1008951 רח. ההדר 24	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002391	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002392	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002393	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002394	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002395	1008940 רח. שטרן 70	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-
201306002396	1008968 מאגר	ת. דיגום: 24/06/2013	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	1008947 רח. חבצלת 6	201306002399
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	10000473 רח. צה"ל 29	201306002400
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	1008943 רח. ימיעגל 20	201306002401
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201306002402
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	1008936 כניסת מקורות	201306002403
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2013	10000471 רח. הכפר	201306002405
-	-	-	<1	ת. דיגום: 25/06/2013	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201306002552
1	<1	<1	<1	ת. דיגום: 25/06/2013	1008961 באר 3	201306002570

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201306001217	1008938 רח דב הוז 28	רשת	0.2	-	-	-
201306001218	10000472 רח. מנחם בגין 7	רשת	0.2	-	-	-
201306001219	10000469 רח. יגאל אלון 9	רשת	0.2	-	-	-
201306001220	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	רשת	0.2	-	-	-
201306001222	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	רשת	0.2	-	-	-
201306001223	1008952 רח וולך 38	רשת	0.2	-	-	-
201306001225	10000468 רח. כצנלסון 15	רשת	0.2	-	-	-
201306001227	1008954 רח הזמיר 22	רשת	0.2	-	-	-
201306001229	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	רשת	0.1	-	-	-
201306001231	1008955 רח הרצל 71	רשת	0.2	-	-	-
201306001232	1008968 מאגר	מאגר/בריכה	0.3	-	-	-
201306001233	1008956 באר 1 כניסה למערכת	כניסה	0.2	-	-	-
201306001234	10001094 מאגר 5000 חדש	כניסה ממקור מקורות	0.2	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201306001238
-	-	-	ND	מקור מים	1008957 באר 1	201306001254
-	-	-	0.01	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201306001595
-	-	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201306001596
-	-	-	0.07	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201306001597
-	-	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201306002390
-	-	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201306002391
-	-	-	0.2	רשת	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201306002392
-	-	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201306002393
-	-	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201306002394
-	-	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201306002395
-	-	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201306002396
-	-	-	0.2	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201306002399

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2013/672

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	רשת	10000473 רח. צה"ל 29	201306002400
-	-	-	0.2	רשת	1008943 20 רח. ימעגל	201306002401
-	-	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201306002402
-	-	-	0.2	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201306002403
-	-	-	0.1	רשת	10000471 רח. הכפר	201306002405
-	-	-	0.3	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201306002552
-	-	-	ND	מקור מים	1008961 3 באר	201306002570

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
קל שם ד"ר א. פליכט
ת.ד. 8255, ויא. סיקוד 61082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: מגר זהר הוברמן

תפקיד: מרכזת תחום

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013