



י"א תשרי תשע"ט

תאגיד מי אונו בע"מ מבקש לקבל הצעות לביצוע דיגום רציף של מים ברחבי רשת המים העירונית.

המערכת צריכה לעמוד בדרישות הבאות:

1. מערכת אנליזת מים בעלת צריכת אנרגיה נמוכה
2. למערכת לא תהיה תלות ברשת החשמל והתקשורת
3. המערכת תאסוף, תמדוד ותעביר נתוני מדידה של 7 פרמטרים באופן עקבי ומתמשך (כגון PH, עכירות, כלור, טמפ', לחץ).
4. יכולת שליטה ובקרה מרחוק.
5. למערכת תהיה יכולת לנתח מידע המגיע אליה.
6. למערכת תהיה אפשרות להגדרת קריטריונים לאיכות מים ולהגדרת ההתראות.
7. המערכת תהינה מקובעת בתוך ארון סגור (גובה הארון 100 ס"מ מקס' רוחב 40 ס"מ מקס').

את ההצעות יש לשלוח לאינג' בני לנגר, דוא"ל bennylanger@mono.org.il



מי אונו בע"מ, תאגיד המים והביוב.

משרדי הנהלה: רחוב ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו, מיקוד 5510001, ת.ד. 990, קריית אונו
טלפון: 03-5359030 | פקס: 03-5359050 | דוא"ל: mono@mono.org.il | www.mono.org.il | * 8 2 8 4