

מי אונו  
מתקן טיוב מי בארות

באר 3 - דו"ח איכות מים

| מועד                                    | תאריך דיגום | נקודת דיגום            | פרמטרים כימיים              |            | פרמטרים מיקרוביולוגיים, CFU / 100 ml (ספירה כללית ml) |                 |             | פרמטרים נוספים שנמדדו בבדיקה המיקרוביאלית |             |
|---|-------------|------------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------|-------------|---|-------------|
|   |             |                        | TETRACHLORO ETHYLENE (µg/l) | קוליפורמים | ק.צואתי   | סטרפטוקוק צואתי | ספירה כללית | כלור חופשי, ppm                           | עכירות, NTU |
| ספט-17                                  | 19.9.17     | מי מוצר לפני הכלרה     | <0.2                        |            |   |                 |             |   |             |
|   | 28.9.17     | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.16                                      |             |
|   | 28.9.17     | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.16                                      |             |
| אוק-17                                  | 25.10.17    | מי מוצר לפני הכלרה     | <0.3                        |            |   |                 |             |   |             |
|   | 31.10.17    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 31.10.17    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
|   | 31.10.17    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
| נוב-17                                  | 23.11.17    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 23.11.17    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 23.11.17    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
| דצמ-17                                  | 20.12.17    | מי מטופלים לפני הכלרה  | <0.2                        |            |   |                 |             | 0.2                                       |             |
|   | 26.12.17    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 26.12.17    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
| פבר-18                                  | 26.02.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             |   |             |
|   | 26.02.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             |   |             |
|   | 26.02.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             |   |             |
| מרץ-18                                  | 27.03.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.1                                       |             |
|   | 27.03.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.1                                       |             |
|   | 27.03.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.1                                       | 0.3         |
|   | 15.03.18    | מי גלם                 | 1.2                         |            |   |                 |             |   |             |
|   | 15.03.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה | <0.20                       |            |   |                 |             |   |             |
| <b>באר מושבתת לצורך החלפת משאבת באר</b> |             |                        |                             |            |   |                 |             |   |             |
| יול-18                                  |             | מי גלם                 |                             |            |   |                 |             |   |             |
|   |             | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             |            |   |                 |             |   |             |
|   | 16.07.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה | 0.1                         |            |   |                 |             |   |             |
| אוג-18                                  | 19.08.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 19.08.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 19.08.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
| ספט-18                                  | 27.09.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 27.09.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 03.09.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה | <0.20                       |            |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
| אוק-18                                  | 16.10.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 16.10.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 16.10.18    | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |
| נוב-18                                  | 25.11.18    | מי גלם                 |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   | 25.11.18    | מי מטופלים לפני הכלרה  |                             | <1         | <1  | <1              |             | 0.2                                       |             |
|   |             | מים מטופלים אחרי הכלרה |                             | <1         |   |                 |             | 0.2                                       | 0.3         |