


מס' תאריך		שינויים		חתימה
1	24.06.2019	עודכן למכרז	ג.ל.	
מס' תאריך	מספר הפרויקט	שם הפרויקט		מחזור
1	1151	מתחם קאן/322 תחנת שאיבה לביוב		תאגיד מי אונו
מס' הגיוון	שם החכירה		תכנית פונקציונלית עקרונית	
E11				
חאריץ	בקר	תכנן	שרטט	שם הקובץ
11.03.2019	ג.ל.	ג.ל.	אינה	1151-E11
קנה המידה	קנה המידה		קנה המידה	
ללא קנה"מ	ללא קנה"מ		ללא קנה"מ	
<b>MALIN ENGINEERS LTD מהנדסים בע"מ מל"ן</b>				
14 Hasharon St. Tel-Aviv 6618507		טל: 03-9409400 פקס: 03-5235558		רח' השדרן 14 תל אביב 6618507
E-mail: office@malin-eng.com				



\* אופן פאולת מגופים 0Y2/2-0Y2/1

חלופה א'

-ספיקות קטנות: 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 סגור.

-ספיקות גדולות: 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 סגור.

-ספיקות בינוניות: 0Y2/1 סגור, 0Y2/2 פתוח.

חלופה ב'

-בשעות היום: 0Y2/1 סגור, 0Y2/2 פתוח.

-בשעות הלילה: 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 סגור.

-במצב "הצפה": שני מגופים פתוחים בלי תלות בשעות היממה.

C:\Users\DM\AppData\Local\Temp\1\CONTRAV\ONDI15\HAGHMA\WORK\19-09-11\151-E11.dwg, 27/06/2019 10:53:20, lma. H:\Design\151-E11.dwg