



±0.00=+37.90

תא משאבות

תא מסי 1

תא מסי 2

הצפה	-8.35
הפעלה I	-9.20
הפעלה II	-9.30
דימום	-10.20

* אופן פאולת מגופים 0Y2/2-0Y2/1

חלופה א'

-ספיקות קטנות : 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 סגור.
 -ספיקות גדולות : 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 פתוח.
 -ספיקות בינוניות : 0Y2/1 סגור, 0Y2/2 פתוח.

חלופה ב'

-בשעות היום : 0Y2/1 סגור, 0Y2/2 פתוח.
 -בשעות הלילה : 0Y2/1 פתוח, 0Y2/2 סגור.
 -במצב 'הצפה' : שני מגופים פתוחים בלי תלות בשעות היממה.

מקרא

	מגוף ידני		מד גובה אולטרא-סוני
	מגוף חשמלי		מפסק גובה (הצפה)
	סגר ידני		מסדר לחץ אלקטרוני
	סגרת חשמלי		מד זרימה אלקטרו-מגנטי
	משאבה		מצופי פיקוד אלקטרו-מכניים

מס' הערות		מס' הערות	
<input type="checkbox"/>	לביצוע	<input type="checkbox"/>	למכרז
<input type="checkbox"/>	לאישור	<input type="checkbox"/>	לעיון
מס' מהדורה	1	תאריך	24.06.2019
מספר הפרויקט	1151	שם הפרויקט	תחנת שאיבה לביוב מתחם קא\322
מס' הגיוון	E11	שם התכנית	תכנית פונקציונלית עקרונית
תאריך	11.03.2019	בקר	ג.ל.
קנה המידה	ללא קני"מ	שרטוט	שם הקובץ
		שם המידה	1151-E11
MALIN ENGINEERS LTD		מל"ן מהנדסים בע"מ	
14 Hasharon St. Tel-Aviv 6618507		טל. 03-9409400 פקס 03-5235558 E-mail: office@malin-eng.com	