



**הערות לבורר משטר עבודה:**

- 1. מצב ידני - הפעלה או הפסקה מ"ז מתבצעת אך ורק ע"י לחצני הפעלה \ הפסקה
- 2. מצב "0" - לא ניתן להפעיל או להפסיק מ"ז (מעבר דרך מצב "0" לא גורם לשינוי במצב מ"ז)
- 3. מצב אוטומטי - הפעלה מ"ז מתבצעת אוטומטית עם עדיפות לח"ח

- מקרא:**
- Q1 - מ"ז ח"ח
  - Q2 - מ"ז גנרטור
  - F1, F2 - מ"ז הבטחת פיקוד
  - ∅ - סרגל מהדקים
  - J1-J7 - מהדקי מחיף אוטומטי

\* הערה: מחת תקין - ירוק  
חוסר פאזה - אדום קבוע  
סדר פזות לא נכון - אדום מהבהב

מס' הערות		מס' הערות	
<input type="checkbox"/>	לביצוע	<input type="checkbox"/>	למכרז
<input type="checkbox"/>	לאישור	<input type="checkbox"/>	לעיון
	2.ג.	24.06.2019	1
<b>מס' תאריך</b>	<b>שינויים</b>	<b>חתימה</b>	
מהדורה 1	תאגיד מי אונו	המזמין	
מספר הפרויקט 1151	מתחם קא\322 תחנת שאיבה לביוב	שם הפרויקט	
מס' הגליון E17	תכנית חשמל החלפת הזנות רשת גנרטור	שם התכנית	
תאריך 11.03.2019	בקר ג.ל.	שרטוט ג.ל.	שם הקובץ 1151-E17
קנה המידה ללא קנ"מ			
<b>MALIN ENGINEERS LTD</b>		<b>מלין</b> <b>מהנדסים בע"מ</b>	
רח' השרון 14 תל אביב 6618507		E-mail: office@malin-eng.com	