



פרויקט: שדרוג מכוני מים עבור מי אונו

**פרוטוקול סיוור מציעים לביצוע העבודה, מכרז פומבי 09/2023 לעבודות שדרוג מכוני שאיבה קיימים**

תאריך: 15.01.24	מיקום: מבנה תפעול ומאגר חדש מי אונו	רשם: שגיב – אלבו מהנדסים
-----------------	-------------------------------------	--------------------------

נוכחים: יוסי שיפריס, יורי שטוחין, אלון טל, נציגי הקבלנים.

**נושא שנדון**

מס'	נושא שנדון
1	<b>מטרת הנדון: סיוור מכרז קבלנים, מכרז פומבי 09/2023 לעבודות שדרוג מכוני שאיבה קיימים</b>
2	הוצגו לקבלנים כל העבודות הנדרשות לביצוע, כולל אזורי גישה למתחם העבודה ותנאי הביצוע.
3	הובהר לקבלנים, שיש לקחת בחשבון בתמחור הפרויקט את כל נושא הגישה ותנאי העבודה הנדרשים, לא ישולם כל תוספת בגין זה.
4	באחריות הקבלן הנבחר לקחת בחשבון שלאחר פירוק האביזרים, הם יועברו ע"י הקבלן למגדל המים בקריית אונו – הכל בתיאום עם תאגיד המים מי אונו. מדובר בפירוק משאבה ומנוע דיזל קיימים ואביזרים מקו הדן והובלתם לאתר מגדל המים. כל ציוד שלא יעשה בו שימוש, יועבר לאתר מגדל המים.
5	לכל אורך הפרויקט, העבודה תהיה בתיאום שוטף עם יועצי הפרויקט ויועצי התאגיד.
6	באחריות הקבלן לדאוג לכל האישורים הדרושים במהלך ולאחר סיום העבודה ע"פ דרישת מפקח ויועצי הפרויקט.
7	גנרטור דיזל – עמוד 10 סעיף 1.2 במפרט – כבלי הזנה ופיקוד יבוצע ע"י תאגיד מי אונו
8	ספק אשר אין לו בדיקות הידראוליות – יפסל מהמכרז.
9	כל מסמכי המרכז נמצאים באתר מי אונו תחת מכרזים, באחריות הקבלן לעבור על כל המסמכים, המפרטים והתוכניות.
8	מי אונו שומרת לעצמה לבצע תוספות והפחתות מכתב הכמויות ו/או מהיקף העבודה ללא כל הסבר, על הקבלן לקחת בחשבון את תמחור הסעיפים אשר קיימים בכתב הכמויות, התאגיד רשאי להוסיף גם עבודות שכלל לא מופיעים בכתב הכמויות כל סעיף אשר לא נמצא בכתב הכמויות יתומחר ע"פ דקל בניה ותשתיות בהפחת 15%.

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.