



תאריך הדפסה : 20/08/2013

דף 1 מתוך 1

תעודת בדיקה

הזמנה מספר:	2013/24	תעודת בדיקה מספר:	2013/677
תאריך אישור תעודה:	20/08/2013	תאריך הדגום:	18/08/2013
שם הדוגם:	כך	תאריך קבלת הדגימה:	18/08/2013
הדגימות הגיעו בקירור : כן	מצב הדגימה בהגעתה למעבדה : תקין	מקום הדגום :	קרית אונו
הדגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	ישוב:	מחוז תל אביב
מזמין בדיקה:	משה חגי	מחוז:	מחוז תל אביב
כתובת:	רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510	מזמין בדיקה:	תאגיד -מ' אונו
סוגי בדיקה:	מזמין בדיקה:	מחזור:	מחוז תל אביב
בדיקות נוספות:	אין	מחזור:	מחוז תל אביב

הדגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	1	MRL	2	תוצאות	
						שם מבצע/תאריך	שם הבדיקה
חנקת NO3	NO3	70.0	1.0	46.6	שרה BSc 20/08/2013	SM 4110-B	
כלוריד Cl	מג/ל	600	1.0	81.7	שרה BSc 20/08/2013	SM 4110-B	
UV	OD/cm	לא ישים	0.004	0.004	שרה BSc 20/08/2013	SM 5910-B	

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MQL - הריכוז המינימלי, שניתן לכימות בשיטה אנאליטית.

משרד הבריאות
 מעבדה לבריאות הציבור - כימיה מים
 על שם ד"ר א. פליקס
 ת.ד. 8255, תל-אביב, מיקוד 61082
 טל. 03-5158675, 03-5156694

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: BSc שרה ישראל

תפקיד: כימאית

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 02.06.2013