



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2015/1348	הזמנה מספר:	2015/0010
תאריך אישור תעודה:	14/10/2015	תאריך הוצאת תעודה:	14/10/2015
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	07/10/2015 07/10/2015 13:15	שם הדוגם: שלומי לוי הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה: גלעד אייזנשטיין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: gilade@mono.org.il	טלפון: 052-4834101	
סוגי בדיקה: פלואוריד	בדיקות נוספות: אין		

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות	MRL	ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם פרמטר
		201510000028				
EPA 300 Anions	יוליה שחמיסטר	NW00016318 רח. שטרן 70 רשת	100	1700	מקג/ל	פלואוריד

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדת

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: יוליה שחמיסטר
תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014