



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2025/514	הזמנה מספר:	2025/0007
תאריך אישור תעודה:	06/05/2025	תאריך הוצאת תעודה:	06/05/2025
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	20/04/2025 20/04/2025 14:49	שם הדוגם: שלמה לוי נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	אתר: לשכה:	מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קריית אונו תל אביב
מזמין בדיקה: אורית שוכטמן תאגיד מי אונו	פקס: כתובת: דוא"ל:	טלפון: 55510 55510	0504422428 רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 orit@mono.org.il
סוגי בדיקה:	בדיקות נוספות: טטראכלורואתילן, ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי		

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות		MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202504000066	202504000065				
		NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר פחם פעיל	NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	1.0	0.9	0.2	10	מקג/ל	טטראכלורואתילן
Default	UNK	0.1	0.1		1.5		ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על הנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרליון

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה