



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 18

תעודת בדיקה מספר: 2019/15	
תאריך אישור תעודה: 02/01/2019	תאריך הוצאת תעודה: 02/01/2019
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 02/12/2018 - 31/12/2018 תאריך קבלת דגימה: 02/12/2018 - 31/12/2018
מקום הדיגום: ישוב: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: digum-m@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
א.קולי		9222I		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	2018/12/000377
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	2018/12/000378
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	2018/12/000379
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2018/12/000380
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	2018/12/000381
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	2018/12/000382
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	2018/12/000383

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/12/2018	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	2018/12/000384
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 04/12/2018	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2018/12/000502
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 04/12/2018	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2018/12/000503
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 04/12/2018	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	2018/12/000504
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 19/12/2018	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	2018/12/002146
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 19/12/2018	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	2018/12/002147

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2018/12/002148	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/002151	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/002152	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/002153	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/002154	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/002155	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	ת.דיגום: 19/12/2018	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 19/12/2018	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	2018/12/002157
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 19/12/2018	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	2018/12/002158

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 18

2019/15	תעודת בדיקה מספר:
---------	-------------------

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/000377	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 03/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000378	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	ת.דיגום: 03/12/2018	0.2	0.3
2018/12/000379	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 03/12/2018	0.2	0.4
2018/12/000380	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסידי	ת.דיגום: 03/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000381	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום: 03/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000382	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום: 03/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000383	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 03/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000384	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 03/12/2018	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/000502	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 04/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000503	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 04/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000504	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	ת.דיגום: 04/12/2018	0.3	0.3
2018/12/002146	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002147	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002148	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002151	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002152	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/002153	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002154	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002155	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002157	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002158	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בניינים ק.סביונים	ת.דיגום: 19/12/2018	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2018/12/000080	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000081	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000082	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000083	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000084	רשת NW00016454 רח. כנצלסון 15	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000094	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000105	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000108	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000109	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2018/12/000110	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000111	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/000112	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 02/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001607	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001608	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת לוי	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001609	רשת NW00016459 רח. צהל 37	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001610	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001612	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001613	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2018/12/001622	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001624	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001629	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001638	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001639	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001640	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001641	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001642	רשת NW00016257 רחימעגל 20	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/001643	רשת NW00016457 רח. הכפר 4	ת.דיגום: 16/12/2018	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2018/12/002163	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 19/12/2018	פלטה מכוסה עם עדות לקוליפורמים	-	<1	5	1083
2018/12/002395	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 23/12/2018	<1	-	<1	<1	1
2018/12/002396	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 23/12/2018	1	<1	-	-	-
2018/12/002970	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 26/12/2018	<1	-	<1	3	122
2018/12/002971	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 26/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/003294	רשת NW00016454 רח. כנולסון 15	ת.דיגום: 31/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/003295	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 31/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/003297	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 31/12/2018	<1	-	-	-	-
2018/12/003298	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 31/12/2018	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	2018/12/003299
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	2018/12/003309
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	2018/12/003310
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	2018/12/003311
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	2018/12/003312
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	2018/12/003313
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016269 רח הרצל 71	2018/12/003314
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/12/2018	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	2018/12/003328

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/000080	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000081	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000082	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000083	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000084	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000094	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000105	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 02/12/2018	0.2	0.4
2018/12/000108	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.4
2018/12/000109	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 02/12/2018	0.4	0.3
2018/12/000110	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.3
2018/12/000111	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 02/12/2018	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/000112	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 02/12/2018	0.3	0.3
2018/12/001607	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001608	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת לוי	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001609	רשת NW00016459 רח. צהל 37	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001610	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001612	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001613	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001622	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001624	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001629	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/001638	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001639	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001640	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001641	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001642	רשת NW00016257 רחימעגל 20	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/001643	רשת NW00016457 רח. הכפר 4	ת.דיגום: 16/12/2018	0.3	0.4
2018/12/002163	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 19/12/2018	-	0.42
2018/12/002395	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 23/12/2018	-	0.43
2018/12/002396	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 23/12/2018	0.25	0.42
2018/12/002970	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 26/12/2018	-	0.35

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/002971	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 26/12/2018	0.39	0.3
2018/12/003294	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.4
2018/12/003295	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 31/12/2018	0.4	0.3
2018/12/003297	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 31/12/2018	0.2	0.3
2018/12/003298	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 31/12/2018	0.2	0.3
2018/12/003299	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.2
2018/12/003309	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.4
2018/12/003310	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.3
2018/12/003311	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 31/12/2018	0.2	0.4
2018/12/003312	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 18

2019/15

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/003313	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.4
2018/12/003314	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 31/12/2018	0.3	0.3
2018/12/003328	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 31/12/2018	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017