



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הלאומית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד הבריאות**  
לתיים בריאים יותר

תאריך תדפיסה: 27/09/2019

עמוד: 1 מתוך: 1

**דוח תוצגים - מי שתיה**

תאריך דיוגום: 26/09/2019  
עד תאריך: 26/09/2019  
מספר דוח: 2019/343

תאריך דיוגום: 26/09/2019 יום בשבוע: חמישי

מחוז: מחוז תל אביב  
לשכה: תל אביב

| תוצאות לדגימה | מצב בדיקה | רמה מרבית | יחידות     | תוצאה סופית | פרמטר       | קבוצת בדיקה | מס.מעבדה       | שם הקוד       | נת. דיוגום | אתר | שם ישוב    |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------|-----|------------|
|               | תוצג      | 0         | CFU/100 מל | 2           | קוליפורם    | מיקרוביאלית | 2019/09/003584 | חבלת 6        | NW00016261 |     | קריית אונו |
|               | תקין      |           | NTU        | 0.4         | עכירות כלור |             |                |               |            |     |            |
|               | תוצג      | 0         | CFU/100 מל | 4           | קוליפורם    | מיקרוביאלית | 2019/09/003590 | ימודה הלוי 15 | NW00016264 |     | קריית אונו |
|               | תקין      |           | NTU        | 0.3         | עכירות כלור |             |                |               |            |     |            |

\*\*\* סוף דו"ח תוצגים \*\*\*

סר"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 2

**משרד הבריאות**

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"י, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חוקמת המעבדה:

מאשר הבדיקות: שרה ישראל פאסי



**משרד הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 20

### המשרד דוח תוצאות

2019/1424

ית בדיקה מספר:

| ספירה כללית של חיידקים CFU/ml | סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml | קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml | א.קולי CFU/100 ml | קוליפורמים CFU/100 ml | הערה                | נקודת דיגום                         | זר מעבדה         |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| -                             | -  | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016265 הדר 26               | 2019/09/00 ✓     |
| -                             | -  | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש        | 2019/09/003 ✓    |
| -                             | -  | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה | 2019/09/003 ✓    |
| -                             | -  | -                             | <1                | 2                     | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016261 חבצלת 6              | 2019/09/00351 ✓  |
| -                             | -  | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016318 שטרן 64              | 2019/09/00358 ✓  |
| -                             | -  | -                             | -                 | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016257 מעגל 12              | 2019/09/003587 ✓ |
| -                             | -  | -                             | <1                | 4                     | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016264 יהודה הלוי 15        | 2019/09/003590 ✓ |
| -                             | -  | -                             | <1                | <1                    | ת.דיגום: 26/09/2019 | רשת NW00016462 יצחק רבין 29         | 2019/09/003591 ✓ |
| -                             | -  | -                             | <1                | <1                    | ת.דיגום: 27/09/2019 | רשת NW00016261 חבצלת 6              | 2019/09/003628 ✓ |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועוקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**תעודת בדיקה**

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

המשך דוח תוצאות

תעודת בדיקה מספר: 2019/1541

י"ת אונ

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צונתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>מומצא צונתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2019/10/002748 | רשת<br>NW00016262<br>ירמיהו 25 (מגן<br>דוד אדום) | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2                | 0.3           |
| 2019/10/002749 | רשת<br>NW00015581<br>דובדבן 12<br>פיסגת אונ      | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2                | 0.3           |
| 2019/10/002750 | רשת<br>NW00016263<br>לוי אשכול 111 /<br>יחזקאל   | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2019/10/002751 | רשת<br>NW00016264<br>יהודה הלוי 15               | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2                | 0.3           |
| 2019/10/002752 | רשת<br>NW00016257<br>מעגל 12                     | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2019/10/002753 | רשת<br>NW00016457<br>הכפר 9                      | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.2           |
| 2019/10/002762 | רשת<br>NW00016459<br>צה"ל 1                      | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2019/10/002783 | רשת<br>NW00016462<br>יצחק רבין 29                | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2                | 0.3           |
| 2019/10/002774 | רשת<br>NW00016318<br>שטרן 64                     | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.2                | 0.3           |

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד  
הבריאות**  
כחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2019/1541

### המשך דוח תוצאות

קריית אנו

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | סטרפטוקוק/א<br>נטרוקוק<br>מומצא צואתי<br>CFU/100 ml | ספירה כללית<br>של חיידקים<br>CFU/ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2019/10/002775 | רשת<br>NW00016261<br>חבצלת 6                 | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.3           |
| 2019/10/002776 | רשת<br>NW00015582<br>נחל גמלא 3 שער<br>הקריה | ת.דיגום: 29/10/2019 | <1                       | -                                   | -   | -                                   | 0.3                | 0.4           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה


טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



27/9/19

ביצוע סקר חקירתי לחריגה מיום 26/9/19 ברחוב חבצלת 6 ורח' יהודה הלוי 15

1. ביום 27/9/19 נתקבלו תוצאות דיגום עם חריגה .
2. הוחלט לבצע שטיפה וחיסוי , בוצע דיגו חוזר שיצא תקין.

כתב- אלון טל



## זהבית מזרחי

מאת:  
נשלח:  
אל:

עותק:  
נושא:

MicroLab.TLV@moh.health.gov.il  
יום שישי 27 ספטמבר 2019 07:47  
anna.krivokon@telaviv.health.gov.il; digum-m@mono.org.il;  
elinor.lavy@MOH.HEALTH.GOV.IL; menahem.fridlend@telaviv.health.gov.il;  
shai.bartal@telaviv.health.gov.il; shalom.sahar@telaviv.health.gov.il;  
valerie.pohoryles@telaviv.health.gov.il; יורי שטוחין  
MicroLab.TLV@moh.health.gov.il  
חריגה בבדיקה

נמצאה חריגה בבדיקה: קוליפורם MF

תוצאה: 2 CFU/100 ml

בדיגום שהתבצע ב: NW00016261 חבצלת 6

בישוב: קריית אונו

בתאריך: 26/09/2019

תוצאות בדיקות פיזיקוכימיות

0.4 NTU עכירות

0.2 מג/ל כלור חופשי

אין להשיב לכתובת דוא"ל זו.

אין להשיב לכתובת דוא"ל זו.

טל  
ג'ורג' אלבי  
לניל  
מינל רפ"י

## זהבית מזרחי

מאת:  
נשלח:  
אל:

MicroLab.TLV@moh.health.gov.il  
יום שישי 27 ספטמבר 2019 07:47  
anna.krivokon@telaviv.health.gov.il; digum-m@mono.org.il;  
elinor.lavy@MOH.HEALTH.GOV.IL; menahem.fridlend@telaviv.health.gov.il;  
shai.bartal@telaviv.health.gov.il; shalom.sahar@telaviv.health.gov.il;  
valerie.pohoryles@telaviv.health.gov.il; יורי שטורחין  
MicroLab.TLV@moh.health.gov.il  
חריגה בבדיקה

עותק:  
נושא:

נמצאה חריגה בבדיקה: קוליפורם MF  
תוצאה: CFU/100 ml 4  
בדיגום שהתבצע ב: NW00016264 יהודה הלוי 15  
בישוב: קריית אונו  
בתאריך: 26/09/2019

תוצאות בדיקות פיזיקוכימיות  
0.3 NTU עכירות  
0.3 מג/ל כלור חופשי

אין להשיב לכתובת דוא"ל זו.

אין להשיב לכתובת דוא"ל זו.