



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2014/120	תעודת בדיקה מספר:
02/02/2014		02/02/2014	תאריך אישור תעודה:
02/02/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		06/01/2014 - 21/01/2014	תאריך הדיגום:
לא		06/01/2014 - 21/01/2014	תאריך קבלת דגימה:
נפה: תל אביב נפה		קרית אונו	מקום הדיגום:
פס: 03-6352685		מחוז: מחוז תל אביב	ישוב: קרית אונו
טלפון: 050-3366768		מזמין בדיקה: משה חגי	
כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510		תאגיד - מי אונו	
דוא"ל: Hagai@mono.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

\* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201401000508
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	10000473 רח. צהל 29	201401000509
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008936 כניסת מקורות	201401000510
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008947 רח. חבצלת 6	201401000511
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008951 רח. ההדר 24	201401000512
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	10001094 מאגר 5000 חדש	201401000513
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008968 מאגר	201401000514
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן (דוד אדום	201401000515
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008943 רחימעל 20	201401000516
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201401000517
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201401000518
-	-	-	<1	ת. דיגום: 06/01/2014	10000471 רח. הכפר	201401000519

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201401000520	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	-	-	-
201401000521	1008940 רח. שטרן 70	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	-	-	-
201401000522	10011496 כניסת מקורות גת רימון	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	-	-	-
201401000523	1008960 באר 3 כניסה למערכת	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	-	-	-
201401000538	1008961 באר 3	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	<1	<1	12
201401000539	1008965 באר 5	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	<1	<1	84
201401000540	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 06/01/2014	<1	-	-	-
201401001953	1008965 באר 5	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	<1	<1	36
201401001954	1008957 באר 1	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	<1	<1	16
201401001956	1008961 באר 3	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	<1	<1	4
201401001957	1008960 באר 3 כניסה למערכת	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001959	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201401001960	10000472 רח. מנחם בגין 7	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001963	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001964	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001967	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001968	1008968 מאגר	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001969	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001970	10000469 רח. יגאל אלון 9	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001972	1008956 באר 1 כניסה למערכת	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401001974	10000468 רח. כצנלסון 15	ת. דיגום: 20/01/2014	<1	-	-	-
201401002072	1008954 רח. הזמיר 22	ת. דיגום: 21/01/2014	<1	-	-	-
201401002073	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	ת. דיגום: 21/01/2014	<1	-	-	-
201401002078	1008952 רח. וולך 38	ת. דיגום: 21/01/2014	<1	-	-	-
201401002079	1008938 רח. דב הוז 28	ת. דיגום: 21/01/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונ

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/01/2014	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201401002081
-	-	-	<1	ת. דיגום: 21/01/2014	1008955 רח הרצל 71	201401002082

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.2	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201401000508
-	0.3	-	0.2	רשת	10000473 רח. צהל 29	201401000509
-	0.3	-	0.3	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201401000510
-	0.3	-	0.2	רשת	1008947 רח חבצלת 6	201401000511
-	0.3	-	0.2	רשת	1008951 רח ההדר 24	201401000512
-	0.4	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201401000513
-	ND	-	ND	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201401000514
-	0.3	-	0.2	רשת	1008948 רח ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201401000515
-	0.3	-	0.2	רשת	1008943 20 רח ימעגל	201401000516
-	0.2	-	0.2	רשת	1008953 רח ירושלים פינת הזמיר	201401000517
-	0.2	-	0.2	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201401000518
-	0.3	-	0.2	רשת	10000471 רח הכפר	201401000519

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201401000520
-	0.2	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201401000521
-	0.5	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201401000522
-	0.3	-	0.1	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201401000523
-	0.3	-	ND	מקור מים	1008961 באר 3	201401000538
-	0.2	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201401000539
-	0.3	-	0.1	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201401000540
-	0.3	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201401001953
-	0.2	-	ND	מקור מים	1008957 באר 1	201401001954
-	0.22	-	ND	מקור מים	1008961 באר 3	201401001956
-	0.19	-	0.0	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201401001957
-	0.2	-	0.1	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אווו	201401001959
-	0.2	-	0.2	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201401001960
-	0.1	-	0.0	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201401001963

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.3	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201401001964
-	0.3	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201401001967
-	0.4	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201401001968
-	0.3	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201401001969
-	0.3	-	0.2	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201401001970
-	0.2	-	0.0	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201401001972
-	0.2	-	0.2	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201401001974
-	0.3	-	0.2	רשת	1008954 רח. הזמיר 22	201401002072
-	0.2	-	0.2	רשת	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	201401002073
-	0.3	-	0.2	רשת	1008952 רח. וולך 38	201401002078
-	0.4	-	0.2	רשת	1008938 רח. דב הוז 28	201401002079
-	0.2	-	0.3	רשת	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	201401002081
-	0.2	-	0.3	רשת	1008955 רח. הרצל 71	201401002082

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
קל שם דיזי א. פליכס  
ת.ד. 8255, ויא. סוקוד 61082  
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

2014/120

תעודת בדיקה מספר:

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה