

דו"ח איכות המים לרבעון הראשון לשנת 2022 בקריית אונו ויהוד-מונוסון



קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	144	152	100%	145	95%	7	5%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	157	165	100%	158	96%	7	4%

יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	59	68	100%	59	87%	9	13%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0	0%
כניסה	11	11	100%	11	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	70	79	100%	70	89%	9	11%

סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	203	220	100%	204	93%	16	7%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	18	18	100%	18	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	227	244	100%	228	93%	16	7%

* בחודש פברואר הייתה טעות אנוש בהובלת דיגומים למעבדה. בדיגום חוזר יום למחרת כל הדיגומים היום תקינים.



מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי. ת.ד. 990 קריית אונו מיקוד 5510001 | 8284 * | 1-800-50-30-80 | www.mono.org.il
 קריית אונו: ירושלים 39, מגדל משרדים A, קומה 1, קניון קריית אונו. פקס: 1-800-50-30-70, info@mono.org.il
 יהוד-מונוסון: דרך הצמצמת 40, בניין טופ רסקו, קומה 1, יהוד-מונוסון. פקס: 1-800-50-30-60, info10@mono.org.il