



12/10/2023

א.ג.ג

שלום רב,

הנדון: הודעה מס' 1 - מכרז פומבי מס' 08/2023 לעבודות איטום מאגר המים ביהוד מונוסון
עבור מי אונו בע"מ

1. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
1.	עמוד 4 סעיף 4 תת סעיף 4.3	בדרך כלל בכל המכרזים מצוין שסיווג קבלן רשום כגון 134 הינו סיווג מינימלי , הרי סיווג של חברות ג 100 הינו סיווג גבוה יותר וכולל בתוכו את ההתמקצעות הנ"ל. אנו חברה בעלת ניסיון רב האיטום בעל ותק וניסיון דרוש במקורות ומפעלי ים המלח. אנו מבקשים להוסיף לסעיף הנ"ל את ההברה שהנ"ל לא מקבלי את קבלני סיווג ג 100.	הבקשה נדחית. על המציע להיות קבלן בעל סיווג בנושא המכרז – איטום מבנים, קוד 134 .
2.		האם נבדק ממה עשוי הציפוי הקיים? בכניסה למאגר זה נראה כמו ציפוי ביטומני יציב, לא בטוח שגרניק של 1000 אטמ' יסיר אותו	ככל וידרשו שינויים במפרט, הנ"ל יתומחרו פרטנית.
3.		האם נדרש הקמת פיגומים בפנים המאגר או שניתן להסתדר עם פיגום נייד על גלגלים?	הקמת הפיגומים יהיו מבפנים.

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.

משרדי הנהלה: רחוב ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו, מיקוד 5510001, ת.ד. 990, קריית אונו
* 8 2 8 4 | טלפון: 03-5359030 | פקס: 03-5359050 | דוא"ל: mono@mono.org.il | www.mono.org.il

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
4.		מבקש לפצל את הסעיפים בכתב כמויות, לא ניתן לדעת כמה שיקום בטונים צפוי להיות, כמה דיווידגים, ובאיזה אופן יוסר הציפוי הקיים. מציע באופן הבא - א. חלופות להסרת הציפוי הקיים - 1000 באר, 2500 באר, ניקוי חול, שפשוף עם דיסק. ב. שיקום בטונים - מחיר ליח', ומחיר למ"ר בעת הצורך. ג. מחיר למ"ר למערכת איטום בלבד. ד. השכרת פיגום נייד או פיגום עומד בעת הצורך. ה. מחיר לטיפול פר דיווידג.	לא מקובל הסעיף יישאר כפי שהוא – במחיר לפי מ"ר הכולל את כל הנדרש מהמפרט וההערות בכתב הכמויות. הסעיף הנ"ל אמור לכלול את כל העבודות הדרושות לצורך איטום המאגר ליציאה וכניסת מים ב-100% כולל ניקוי דיגום ושאר העבודות המפורטות.
5.		בטיחות - דרישות מדויקות מיועץ הבטיחות על פי ה-MSDS של החומר שהוגדר במפרט - לדוגמא, חליפות הגנה מיוחדות לעובדים, נשמיות, גלאי גזים, מפוחי אוויר, חצובות, מנהל עבודה מוסמך בשטח, ממונה בטיחות וכו'	יש לקרוא במכרז את נספח ד' 5 עמודים 72-79

2. למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
3. על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.