



27/05/2021

א.ג.נ.
שלום רב,

הנדון: הודעה מס' 1 – מכרז פומבי מס' 02/2021 לשדרוג מערכת הבקרה

1. המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות מוארך בזאת עד **ליום ד' 02.06.2021 בשעה 12:00**. שאלות שישלחו לאחר מועד זה לא יענו.
2. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מוארך בזאת (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), **עד ליום ד', 16.06.2021, עד השעה 12:00**.
3. מציע אשר לא השתתף בסיור הקבלים הראשון ומעוניין להגיש הצעה – יש לפנות לתאגיד עד למועד האחרון להגשת בקשות להבהרות שבסעיף 1 לעיל ולבצע סיור פרטני עם נציג התאגיד.
4. **מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.**

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
1.	עמוד 4, תנאי סף סעיף 4.6	צוין כי על המציע להיות בעל מפעל ייצור לוחות חשמל מוסמכת ע"י מכון התקנים הישראלי לספק לוחות חשמל ע"פי תקן IEC61439 ולסמנם בתו התקן הישראלי. אנו מבקשים שלצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 4.6 ניתן יהיה להציג תעודת הסמכה להרכבת לוחות תקינים שנבדקו בבדיקות דגם לפי ת"י 61439 חלק 1,2 ו IEC 62208, IEC 61439 \1,2	הבקשה מאושרת על הקבלן הזוכה לאשר את מפעל הלוחות אצל יועץ הבקרה מטעם התאגיד. בסמכות היועץ בלבד אישור מפעל הלוחות ובתנאי שהלוחות יהיו לפי התקן- ת"י 61439 חלק 1,2 ו IEC 62208, IEC 61439 \1,2.
2.	עמוד 4, תנאי סף סעיף 4.6	צוין כי על המציע להיות בעל מפעל ייצור לוחות חשמל מוסמכת ע"י מכון התקנים הישראלי לספק לוחות חשמל ע"פי תקן IEC1439 ולסמנם בתו התקן הישראלי. תו התקן היינו וולנטרי לא נדרש עפ"י חוק, בנוסף עפ"י תקן IEC 61439 לא נדרשת בקרה איכות	הבקשה בסוף השאלה אינה ברורה. אין התייחסות לוותק או היקף כספי בתנאי סף 4.6.

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.



מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
		ע"י גוף חיצוני. על כן, נבקש לשנות את תנאי הסף לזוּתק למפעל הייצור או להיקף הכספי השנתי.	
3.	עמוד 37, חוזה ההתקשרות, פרק ב'- הזמנת עבודה, ביצוע ולוחות זמנים	לא צוין משך זמן הפרויקט ולו"ז מפורט לביצוע. נודה לקבלת הבהרה.	המזמין מעוניין להתחיל את העבודות במייד ובכפוף לאישורי המזמין להשבתות בכל מתקן .

- למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
- על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו