תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	**2024/1003**	**הזמנה מספר:**	2023/0391
תאריך אישור תעודה:	25/06/2024	**תאריך הוצאת תעודה:**	25/06/2024
תאריך הדיגום:	24/06/2024	**שם הדוגם:**	גיא קיל
תאריך קבלת דגימה:	24/06/2024 13:13	**נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:**	לא
		הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום :	**ישוב:** יהוד - מונוסון		
	מחוז מרכז	**לשכה:**	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	**אלון טל**	**פקס:**	**טלפון:** 053-2300164
	תאגיד מי אונו	**כתובת:**	רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
		דוא"ל:	alont@mono.org.il
סוגי בדיקה:	פלואוריד	**בדיקות נוספות:**	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר [1]	MRL [2]	תוצאות 202406000454 NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם רשת	שם מבצע/ תאריך [3]	שיטת הבדיקה
פלואוריד	מקג/ל	1700	100	274	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions

1. **הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.**
2. **MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי**
3. **תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח**

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

שם מאשר: מגר' יוליה שחמייסטר

תפקיד: מרכזת תחום כימיה אנאורגנית

חתימת מאשר

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

***** סוף תעודה *****

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה