



## רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	144	152	100%	145	95%	7
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0
כניסה	7	7	100%	7	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	157	165	100%	158	96%	7

## רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	59	68	100%	59	87%	9
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0
כניסה	11	11	100%	11	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	70	79	100%	70	89%	9

## רבעון 1 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	203	220	100%	204	93%	16
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0
כניסה	18	18	100%	18	100%	0
סה"כ דגימות לדו"ח	227	244	100%	228	93%	16

## רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	128	148	100%	133	90%	15
מתקן הפקה	6	10	100%	6	60%	4
כניסה	8	8	100%	7	88%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	142	166	100%	146	88%	20

## רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	67	67	100%	54	81%	13
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0
כניסה	10	10	100%	9	90%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	77	77	100%	63	82%	14

## רבעון 2 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	195	215	100%	187	87%	28
מתקן הפקה	6	10	100%	6	60%	4
כניסה	18	18	100%	16	89%	2
סה"כ דגימות לדו"ח	219	243	100%	209	86%	34

## חצי שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	272	300	100%	278	93%	22
מתקן הפקה	12	16	100%	12	75%	4
כניסה	15	15	100%	14	93%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	299	331	100%	304	92%	27

## חצי שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	126	135	100%	113	84%	22
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0
כניסה	21	21	100%	20	95%	1
סה"כ דגימות לדו"ח	147	156	100%	156	100%	0

## חצי שנתי | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' חריגות דגימות חריגה אחוז
רשת	398	435	100%	391	90%	44
מתקן הפקה	12	16	100%	12	75%	4
כניסה	36	36	100%	34	94%	2
סה"כ דגימות לדו"ח	446	487	100%	460	94%	27

\* בחודש פברואר הייתה טעות אנוש בהובלת דיוגמים למעבדה. בדיוגם חוזר יום למחרת כל הדיוגמים היום תקינים.  
\* בחודש מרץ הופסקה באר השלושה לפעילות לרשת, לטובת ביצוע שדרה מתקן טיוב. דיוגמי מים בבאר בוצעו לשימור.

