



## רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	133	145	100%	133	100%	3	2%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	146	158	100%	146	100%	3	2%

## רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	57	69	100%	57	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	9	10	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	66	79	100%	66	100%	0	0%

## רבעון 1 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	190	214	100%	190	100%	3	1%
מתקן הפקה	6	6	100%	6	100%	0	0%
כניסה	16	17	100%	16	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	212	237	100%	212	100%	3	1%

## רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	129	130	100%	129	100%	0	0%
מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0	0%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	140	141	100%	140	100%	0	0%

## רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	67	67	100%	67	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	10	10	100%	10	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	77	77	100%	77	100%	0	0%

## רבעון 2 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	196	197	100%	196	100%	0	0%
מתקן הפקה	4	4	100%	4	100%	0	0%
כניסה	17	17	100%	17	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	217	218	100%	217	100%	0	0%

## חצי שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	262	275	100%	262	100%	3	1%
מתקן הפקה	10	10	100%	10	100%	0	0%
כניסה	14	14	100%	14	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	286	299	100%	286	100%	3	1%

## חצי שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	124	136	100%	124	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	19	20	100%	19	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	143	156	100%	143	100%	0	0%

## חצי שנתי | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' בדיקות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	386	411	100%	386	100%	3	1%
מתקן הפקה	10	10	100%	10	100%	0	0%
כניסה	33	34	100%	33	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	429	455	100%	429	100%	3	1%

\* בחודש פברואר הייתה טעות אנוש בהובלת דיוגמים למעבדה. בדיוגם חוזר יום למחרת כל הדיוגמים היום תקינים.  
\* בחודש מרץ הופסקה באר השלושה לפעילות לרשת, לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. דיוגמי מים בבאר בוצעו לשימורה.



תו יהלום