

10/01/2024

א.ג.נ
שלום רב,

הנדון: הודעה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 04/2023 לתכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים סולאריים על גגות תאגיד מי אונו

1. מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה נוספות.

מס' סידורי	הסעיף והעמוד לגביו מתייחסת השאלה	השאלה	מענה
1	כללי	בתמונות של המבנה ביהוד אין תמונה של הגג מלמעלה - מבקשים להשלים.	תמונה מצ"ב להלן
2	פרק 2 - מפרט טכני לעבודות חשמל עמוד 68 פרק 08.1 - אינסטלציה חשמלית - הארקות	דרישת המכרז לכבלים מנחושת עד 50 מטר וככל שיידרש חיבור כבלי אלומיניום באמצעות נעלי כבל - הדרישה מקשה על העבודה ואנו מבקשים להקטין את הדרישה לעד 30 מטר. כמו כן מבקשים להשתמש בחיבור אלומיניום עם מחבר מהיר תואם במקום נעלי כבל.	הבקשה נדחית
3	הסכם התקשרות סעיף 41.1.2 סעיף ג - גבולות אחריות + נספח ד3(א) - אישור ביטוחים	עבור ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר נדרש גבול אחריות משולב של 4,000,000 ₪, אך באישור הביטוח במכרז (אישור אחד עבור הקמה ותחזוקה) מבוקש גבול אחריות של 5,000,000 ₪. מבקשים כי תתקנו את אישור הביטוח ל- 4 מיליון.	1. גבול האחריות הנדרש - במסגרת אחריות יעמוד על סך של 2 מלש"ח. 2. גבול האחריות בביטוח חבות המוצר יעמוד על סך של 2 מלש"ח. 3. גבול האחריות המשותף לאחריות מקצועית וחבות המוצר, יעמוד על סך 4 מלש"ח.
	עמ' 30 סעיף 1	היות ומדובר באזור במרכז הארץ - מבקשים להוריד את כמות השטיפות ל-3 שטיפות שנתיות, כמקובל במכרזים דומים.	הבקשה נדחית
	כללי	מתן עדיפות למשרתי מילואים במכרזים לפי הוראת שעה. בהתאם להחלטת הממשלה מתאריך 27/12/23 נקבע כי תינתן עדיפות למשרתי מילואים במכרזים, מבקשים התייחסותכם לנ"ל.	הבקשה נדחית, מבדיקתנו עולה כי טרם התקבלה החלטת ממשלה בנדון

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.

מאגר יהוד – תמונת הגג



המלבן המסומן בכחול הוא הגג המיועד להתקנה בגודל כ- 60 מ"ר

1. למעט האמור לעיל, ביתר מסמכי ההבהרות והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.
2. על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו

בכבוד רב,
תאגיד מי אונו

מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.

משרדי הנהלה: רחוב ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו, מיקוד 5510001, ת.ד. 990, קריית אונו
* 8 2 8 4 | טלפון: 03-5359030 | פקס: 03-5359050 | דוא"ל: mono@mono.org.il | www.mono.org.il