



12/10/2020

א.ג.נ,

שלום רב,

**הנדון: הודעה מס' 2 – מכרז פומבי מס' 06 06/20 לפינוי אספקה ומילוי של פחם פעיל והחזרה לכשירות של מתקן טיוב באר 3 עבור תאגיד מי אונו**

מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה.

מס"ד	הסעיף והעמוד אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התייחסות התאגיד
1	כללי	נבקש תוכנית ID&P	התוכנית תימסר לידי הספק הזוכה
2	כללי	נבקש לקבל את מידות העמודות	מספר עמודות = 3 קוטר עמודה (אינצ') = 80 גובה עמודה (ס"מ) = 450 כמות מצע בזלת (ק"ג) = 400 כמות מצע פחם לעמודה (ק"ג) = 4000 לחץ תכנון (בר) = 12 לחץ עבודה (בר) = 10
3	3.10.3 למפרט הטכני	אנא הסבירו את הסעיף	הסעיף מבוטל.

1. למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף מסמך זה חתום על ידו להצעתו.

בכבוד רב,  
תאגיד מי אונו

**מי אונו בע"מ, תאגיד מים וביוב רב רשותי.**

משרדי הנהלה: רחוב ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו, מיקוד 5510001, ת.ד. 990, קריית אונו  
\* 8 2 8 4 | טלפון: 03-5359030 | פקס: 03-5359050 | דוא"ל: [mono@mono.org.il](mailto:mono@mono.org.il) | [www.mono.org.il](http://www.mono.org.il)