תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	**2024/1485**	**הזמנה מספר:**	2023/0391
תאריך אישור תעודה:	13/08/2024	**תאריך הוצאת תעודה:**	13/08/2024
תאריך הדיגום:	11/08/2024	**שם הדוגם:**	שלמה לוי
תאריך קבלת דגימה:	11/08/2024 14:24	**נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:**	לא
		הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום :	**ישוב:** קריית אונו מחוז תל אביב	**לשכה:**	תל אביב
מזמין בדיקה:	**אלון טל** **תאגיד מי אונו**	**פקס:**	**טלפון:** 053-2300164
		כתובת:	רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
		דוא"ל:	alont@mono.org.il
סוגי בדיקה:	פלואוריד	**בדיקות נוספות:**	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר [1]	MRL [2]	תוצאות 202408000164 NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה רשת	שם מבצע/ תאריך [3]	שיטת הבדיקה
פלואוריד	מקג/ל	1700	100	<MRL	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions

1. **הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.**
2. **MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי**
3. **תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח**

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

שם מאשר: מגר' יוליה שחמייסטר

תפקיד: מרכזת תחום כימיה אנאורגנית

חתימת מאשר

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

***** סוף תעודה *****

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה