



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2024/470	הזמנה מספר:	2023/0412
תאריך אישור תעודה:	03/04/2024	תאריך הוצאת תעודה:	03/04/2024
תאריך הדיגום:	17/03/2024	שם הדוגם:	שלמה לוי
תאריך קבלת דגימה:	17/03/2024 12:14	נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	אתר:	מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו
מזמין בדיקה:	אלון טל תאגיד מי אונו	פקס:	053-2300164
דוא"ל:	alont@mono.org.il	כתובת:	רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
סוגי בדיקה:	בדיקות נלוות לרדיאוקטיביות	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202403000152				
		NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה				
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	<MRL	0.5	15	מקג/ל	אורניום
EPA 200.8 Metals	אנדרי שפירו	1.5	1.0	לא ישים	מג/ל	אשלגן
SM 2540 C_TDS	מרים חודורקובסקי	547	10.0	לא ישים	מג/ל	כלל מוצקים מומסים

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר ילנה רבינוביץ
תפקיד: מנהלת יחידה לכימיה של מים

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה