



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2014/638	תעודת בדיקה מספר:
02/07/2014		02/07/2014	תאריך אישור תעודה:
02/07/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
אופן הגעה : צידנית חשמלית	שם הדוגם : דוגם ספק המים	תאריך הדיגום : 08/06/2014 - 24/06/2014	
הדגימות הגיעו בקירור : כן	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה: 08/06/2014 - 24/06/2014	
מקום הדיגום :		קרית אונו	ישוב:
נפה: תל אביב נפה		מחוז תל אביב	מחוז:
מזמין בדיקה: משה חגי		פקס: 03-6352685	
תאגיד -מי אונו		טלפון: 050-3366768	
דוא"ל: Hagai@mono.org.il		כתובת: רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201406000624	10000469 רח. יגאל אלון 9	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000627	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000630	1008938 רח. דב הוז 28	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000631	10000472 רח. מנחם בגין 7	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000632	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000633	1008952 רח. וולך 38	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000635	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000637	1008955 רח. הרצל 71	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000638	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000640	1008968 מאגר	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000642	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000643	10000468 רח. כצנלסון 15	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-
201406000644	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 08/06/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/06/2014	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201406000645
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/06/2014	1008954 רח הזמיר 22	201406000646
-	-	-	<1	ת. דיגום: 08/06/2014	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201406000647
1995	<1	<1	<1	ת. דיגום: 08/06/2014	1008965 באר 5	201406000658
2	<1	<1	<1	ת. דיגום: 08/06/2014	1008957 באר 1	201406000659
794	<1	<1	<1	ת. דיגום: 10/06/2014	1008965 באר 5	201406001097
-	-	<1	1	ת. דיגום: 19/06/2014	מאגר מים ישן	201406002164
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2014	1008940 רח. שטרן 70	201406002624
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2014	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201406002625
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2014	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201406002629
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2014	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201406002630
-	-	-	<1	ת. דיגום: 24/06/2014	10000471 רח. הכפר	201406002631

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201406002632	1008968 מאגר	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002633	10000473 רח. צהל 29	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002634	1008936 כניסת מקורות	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002635	1008951 רח. ההדר 24	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002636	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002637	1008943 רחימעגל 20	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002638	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002639	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002640	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002641	1008947 רח חבצלת 6	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	-	-	-
201406002649	מאגר מים ישן קריית אונו	ת. דיגום: 24/06/2014	<1	<1	-	-

#### הערות לדגימות:

201406002164 - קו חדש-נלקח מתוך המאגר עצמו  
201406002649 - חוזרת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201406000624
-	0.3	-	0.2	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201406000627
-	0.3	-	0.2	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201406000630
-	0.3	-	0.3	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201406000631
-	0.3	-	0.2	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201406000632
-	0.9	-	0.3	רשת	1008952 רח וולך 38	201406000633
-	0.4	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201406000635
-	0.4	-	0.2	רשת	1008955 רח הרצל 71	201406000637
-	0.3	-	0.3	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201406000638
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201406000640
-	0.3	-	0.3	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201406000642
-	0.3	-	0.2	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201406000643
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201406000644

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.6	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201406000645
-	0.2	-	0.3	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201406000646
-	0.4	-	0.1	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201406000647
-		-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201406000658
-		-	ND	מקור מים	1008957 באר 1	201406000659
-	0.48	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201406001097
-	0.45	-	0.15		מאגר מים ישן	201406002164
-	0.3	-	0.3	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201406002624
-	0.3	-	0.3	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201406002625
-	0.3	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201406002629
-	0.4	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201406002630
-	0.5	-	0.3	רשת	10000471 רח. הכפר	201406002631
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201406002632
-	0.3	-	0.3	רשת	10000473 רח. צהל 29	201406002633

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2014/638

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201406002634
-	0.6	-	0.3	רשת	1008951 רח ההדר 24	201406002635
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201406002636
-	0.3	-	0.2	רשת	1008943 20 רחימעגל	201406002637
-	0.4	-	0.3	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201406002638
-	0.4	-	0.3	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201406002639
-	0.2	-	0.2	רשת	1008953 רח ירושלים פינת הזמיר	201406002640
-	0.3	-	0.3	רשת	1008947 רח חבצלת 6	201406002641
-	0.47	-	0.2		מאגר מים ישן קריית אונו	201406002649

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, מיקוד 61082  
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013