



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2015/1074	
תאריך אישור תעודה: 03/09/2015	תאריך הוצאת תעודה: 03/09/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים תאריך קבלת דגימה: 04/08/2015 - 30/08/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים תאריך קבלת דגימה: 04/08/2015 - 30/08/2015
מקום הדיוגם: ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	מקום הדיוגם: ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו
דוא"ל: YURI@mono.org.il	דוא"ל: YURI@mono.org.il
פקס: 03-6352685	פקס: 03-6352685
טלפון: 050-3366754	טלפון: 050-3366754
כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510	כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510
לשכה: תל אביב	לשכה: תל אביב
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת	מג/ל מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיוגם מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/1074

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000401	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/000403	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000404	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000406	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000407	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000408	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000409	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000410	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/08/000411	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/1074

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/000412	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/000413	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/000414	רשת NW00016257 20 רחמימנגל	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/000415	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:04/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/001991	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/08/001993	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/001994	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/001995	רשת NW00016316 רח דב הזז 28	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/001996	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/1074

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/001998	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/001999	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002000	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002001	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/08/002003	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002004	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/08/002005	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/002006	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/002008	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:18/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/1074

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/002009	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 18/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/002033	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 18/08/2015	<1	<1	<1	1112	0.3	-
2015/08/002453	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 23/08/2015	<1	<1	<1	1083	0.42	ND
2015/08/002454	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 23/08/2015	<1	<1	<1	4	0.48	0.38
2015/08/003179	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003180	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/003181	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003184	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/1074

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/08/003185	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003186	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/08/003187	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003188	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/08/003190	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/08/003192	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/08/003193	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003194	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/08/003195	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום: 30/08/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014