



חטיבת בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2025/846	הזמנה מספר: 2025/0007
תאריך אישור תעודה:	13/07/2025	תאריך הוצאת תעודה: 13/07/2025
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	08/07/2025 08/07/2025 08:33	שם הדוגם: שלמה לוי נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קריית אונו לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: תאגיד מי אונו	אורית שוכטמן	פקס: 0504422428 טלפון: כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: orit@mono.org.il
סוגי בדיקה:	בדיקה כימית שנתית (תדירות ח)	בדיקות נוספות: אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך <sup>3</sup>	תוצאות	MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		202507000233 NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה				
EPA 300 Anions	מגר' יוליה שחמייסטר	54365	5000	70000	מקג/ל	חנקת
SM 5910 B_UV	מרים חודורקובסקי	<MRL	0.01	לא ישים	1/ס"מ	בליעת קרינת UV
EPA 300 Anions	מגר' יוליה שחמייסטר	139.0	4.0	400	מג/ל	כלוריד
SM 5310 B_TOC	שרה ישראל	<MRL	0.4	לא ישים	מג/ל	כלל פחמן אורגני
pH_שטח_ערכת שדה	מרים חודורקובסקי	7.3		9.5	pH	הגבה
T_שטח_ערכת שדה	מרים חודורקובסקי	19		לא ישים	C°	טמפרטורה
SM 2120 B_Color	מרים חודורקובסקי	<MRL	5.0	15	יחידות צבע	צבע

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: שרה ישראל

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה