



רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	151	136	133	98%	149	2	1%
מתקן הפקה	7	6	5	83%	7	0	0%
כניסה	3	3	3	100%	3	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	161	145	141	97%	159	2	1%

רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	58	57	57	100%	58	0	0%
מתקן הפקה	0	0	0	-	0	0	-
כניסה	9	9	9	100%	9	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	67	66	66	100%	67	0	0%

רבעון 1 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	209	193	190	98%	207	2	1%
מתקן הפקה	7	6	5	83%	7	0	0%
כניסה	12	12	12	100%	12	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	228	211	207	98%	226	2	1%

רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	142	135	135	100%	141	1	1%
מתקן הפקה	12	7	6	86%	12	0	0%
כניסה	4	4	4	100%	4	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	158	146	145	99%	157	1	1%

רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	69	67	67	100%	68	1	1%
מתקן הפקה	0	0	0	-	0	0	-
כניסה	12	10	10	100%	11	1	10%
סה"כ דגימות לדו"ח	81	77	77	100%	79	2	3%

רבעון 2 | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	211	202	202	100%	209	2	1%
מתקן הפקה	12	7	6	86%	12	0	0%
כניסה	16	14	14	100%	15	1	7%
סה"כ דגימות לדו"ח	239	223	222	100%	236	3	1%

חצי שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	293	271	268	99%	290	3	1%
מתקן הפקה	19	13	11	85%	19	0	0%
כניסה	7	7	7	100%	7	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	319	291	286	98%	316	3	1%

חצי שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	127	124	124	100%	126	1	1%
מתקן הפקה	0	0	0	-	0	0	-
כניסה	21	19	19	100%	20	1	5%
סה"כ דגימות לדו"ח	148	143	143	100%	146	2	1%

חצי שנתי | סה"כ מי אונו

נקודות דיגום	סך דגימות שנעשו	מס' דגימות מתוכן	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות תקינות	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	420	395	392	99%	416	4	1%
מתקן הפקה	19	13	11	85%	19	0	0%
כניסה	28	26	26	100%	27	1	4%
סה"כ דגימות לדו"ח	467	434	429	99%	462	5	1%

רבעון 1

* כניסת מקורות קו דן - נק' מתקן הפקה מושבתת זמני
* חריגים (קיים סקר חקירתי) - דובדבן 12, ירושלים ליון + זמיר מיכאל

רבעון 2

* חריג קרית אונו - באר 3 מים מסופקים - באר הושבתה לצורך שדרוך
* חריגים (קיים סקר חקירתי) - צה"ל פינת רמב"ם + חיבור מקורות - יהוד בכניסה למאגר



תו יהלום