



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2021/734	הזמנה מספר:	2021/0072
תאריך אישור תעודה:	31/05/2021	תאריך הוצאת תעודה:	31/05/2021
תאריך הדיגום:	11/05/2021	שם הדוגם:	אלעד וולברג
תאריך קבלת דגימה:	11/05/2021 12:43	אופן הגעה:	צידנית חשמלית
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מזמין בדיקה:	בני לנגר תאגיד מי אונו	אתר:	מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קריית אונו
דוא"ל:	digum-m@mono.org.il	לשכה:	תל אביב
סוגי בדיקה:	בדיקה כימית שנתית (תדירות ח)	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	2	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
					3		
חנקת	מק"ג/ל	70000	5000		202105000119	יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions
בליעת קרינת UV	1/ס"מ	לא ישים	0.01		NW00016275 באר 3 מי גלם מתקן הפקה	מרים חודורקובסקי	SM 5910 B_UV
כלוריד	מג/ל	400	1.0			יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions
כלל פחמן אורגני	מג/ל	לא ישים	0.4			שרה ישראל	SM 5310 B_TOC
הגבה	pH	9.5			NT	מרים חודורקובסקי	pH שטח_ערכת שדה
טמפרטורה	C°	לא ישים			NT	מרים חודורקובסקי	T שטח_ערכת שדה
צבע	יחידות צבע	15	5.0		<MRL	מרים חודורקובסקי	SM 2120 B_Color

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** שרה ישראל  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014