



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| תעודת בדיקה מספר: | 2020/254 | הזמנה מספר: | 2019/0414 |
| תאריך אישור תעודה: | 13/02/2020 | תאריך הוצאת תעודה: | 13/02/2020 |
| תאריך הדיגום: | 12/02/2020 | שם הדוגם: | אלעד וולברג |
| תאריך קבלת דגימה: | 12/02/2020 11:45 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב | אתר: | מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו |
| מזמין בדיקה: | בני לנגר תאגיד מי אונו | פקס: | 03-5359050 |
| כתובת: | | טלפון: | 053-8204775 |
| דוא"ל: | | כתובת: | רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 |
| סוגי בדיקה: | | דוא"ל: | digum-m@mono.org.il |
| בדיקות נוספות: | | חנקה | |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/תאריך ³ | תוצאות | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|----------------|----------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 202002000102 | | | | |
| | | NW00016275 באר 3 מי גלם מתקן הפקה | | | | |
| EPA 300 Anions | יוליה שחמיסטר | 48315 | 5000 | 70000 | מקג/ל | חנקה |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: יוליה שחמיסטר

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014