

תוצאות איכות המים בקריית אונו

סיכום שנת 2009

תושבים יקרים,

עפ"י הנחיית משרד הבריאות, מבצעת עיריית קרית אונו מידיי רבעון בדיקות איכות מי השתייה בקרית אונו.

להלן תוצאות הבדיקות הבקטריוֹלוגיות, כפי שנבדקו ואושרו ע"י משרד הבריאות לשנת 2009:

אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' בדיקות שבוצעו	מס' דגימות מתוכן	סוג נקודה	בדיקת קבוצה	ישוב
0%	0	100%	273	100%	273	273	רשת	שגרתית	קרית אונו
0%	0	100%	64	98.5%	64	65	כניסה ממקור מים פרטי	שגרתית	קרית אונו
0%	0	100%	16	100%	16	16	מקור מים	מלאה	קרית אונו
0%	0	100%	21	100%	21	21	מאגר/בריכת יציאה	שגרתית	קרית אונו
0%	0	100%	26	100%	26	26	כניסה ממקור מקורות	שגרתית	קרית אונו
0%	0	100%	400	99.8%	400	401	סה"כ דגימות		
0%	0	100%	400	99.8%	400	401	סה"כ דגימות לדו"ח		

מקורות להספקת המים לתושבי העיר

1. בארות המים נמצאות בעיר – 88% מכמות הספקת המים העירונית
2. חברת "מקורות" – 12% מכמות הספקת המים העירונית

ניתן לראות את תקנות מי השתייה במלואן באתר האינטרנט של משרד הבריאות: www.health.gov.il

מידע כללי על איכות המים ניתן לקבל גם באתר של חברת "מקורות" www.mekorot.co.il

לשירותכם תמיד,

מחלקת המים

עיריית קרית אונו