



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2020/1420	הזמנה מספר:	2019/0414
תאריך אישור תעודה:	22/09/2020	תאריך הוצאת תעודה:	22/09/2020
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	08/09/2020 08/09/2020 11:52	שם הדוגם: אלעד וולברג	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	אתר: לשכה:	מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו תל אביב
מזמין בדיקה: אלי קודרי תאגיד מי אונו	פקס: כתובת:	טלפון: 55510	דוא"ל: eli@mono.org.il
סוגי בדיקה:	בדיקות נוספות: טטראכלורואתילן, ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי		

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך	תוצאות				MRL	ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם פרמטר
		202009000122	202009000121	202009000120	202009000119				
		NW00064991 באר 3 מי מוצר פחם פעיל	NW00064991 באר 3 מי מוצר פחם פעיל	NW00064991 באר 3 מי מוצר פחם פעיל	NW00016275 באר 3 מי גלם מתקן הפקה				
		עמודה 2	עמודה 1	אין	אין	הערה לדגימה:			
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	2.3	2.1	1.9	2.7	0.1	10	מקג/ל	טטראכלורואתילן
Default	UNK	-	-	-	0.27		1.5		ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

הזמנה מספר: 2019/0414	תעודת בדיקה מספר: 2020/1420
-----------------------	-----------------------------

המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202009000123 NW00064991 באר 3 מי מוצר פחם פעיל ----- עמודה 3				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	2.3	0.1	10	מקג/ל	טטראכלורואתילן

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרלין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014