



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|---|
| תעודת בדיקה מספר: | 2020/1297 | הזמנה מספר: | 2019/0414 |
| תאריך אישור תעודה: | 23/08/2020 | תאריך הוצאת תעודה: | 23/08/2020 |
| תאריך הדיגום: | 28/07/2020 | שם הדוגם: | אלעד וולברג |
| תאריך קבלת דגימה: | 28/07/2020 11:03 | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב | לשכה: | תל אביב |
| מזמין בדיקה: | אלי קודרי תאגיד מי אונו | פקס: | 55510 |
| | | כתובת: | רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 |
| | | דוא"ל: | eli@mono.org.il |
| סוגי בדיקה: | בדיקות נוספות: אטרזין, סימזין, ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה | | |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/ תאריך ³ | תוצאות | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| | | 202007000304 | | | | |
| EPA 525.2_sVOC GC/MS | מריה יאנובסקי | NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה | 0.10 | 2 | מקג/ל | אטרזין |
| EPA 525.2_sVOC GC/MS | מריה יאנובסקי | <MRL | 0.10 | 2 | מקג/ל | סימזין |
| Default | UNK | 0.06 | | 1.5 | | ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

ממצאים נוספים:

| | |
|----------------|--|
| 2020/07/000304 | בנוסף התגלה חומר Bromacil בריכוז 0.44ppb |
|----------------|--|

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר ילנה רבינוביץ
תפקיד: מנהלת יחידת כימיה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014